

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐC Xã Quang Trung, ngày tháng 9 năm 2022
V/v đề nghị cải tạo, khắc phục các tồn tại liên quan
đến Tiêu chí số 4 (Điện) trong xây dựng nông
thôn mới nâng cao tại xã Quang trung.

Kính gửi: Chi nhánh điện Bim Sơn.

Thực hiện Biên bản làm việc ngày 14/9/2022 giữa Sở Công thương Thanh Hóa và UBND thị xã Bim Sơn, UBND xã Quang Trung về việc thực hiện Tiêu chí số 4 (Điện) và Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện theo Tiêu chí số 4 về Điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM.

Để xã Quang Trung hoàn thiện Tiêu chí số 4 (Điện) đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định, UBND xã Quang Trung làm văn bản đề nghị Chi nhánh điện Bim Sơn phối hợp khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Hành lang lưới điện chưa đảm bảo an toàn do cây xanh chưa được cắt tỉa, đề nghị tập trung cắt tỉa các loại cây xanh trên hành lang an toàn lưới điện.
- Đối với 02 Trạm biến áp (Trạm trệt): Tường rào rêu mốc nhiều, xuống cấp đề nghị cho sơn, sửa lại, các giá đỡ của đã bị ố, gỉ đề nghị cho thay thế giá đỡ mới.
- Đối với 2 trạm treo: Hành lang cây cối mọc nhiều, rậm rạp không đảm bảo an toàn cho công nhân khi tham gia vận hành trạm và gây mất mỹ quan khu vực, đề nghị cho phát quang cây cối đồng thời đổ bê tông phía dưới.

Lưu ý: Thời gian hoàn thành các công việc nêu trên xong trước ngày **03/10/2022**.

Nhận được Công văn này, UBND xã Quang Trung kính mong Giám đốc Chi nhánh điện Bim Sơn quan tâm, phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thị xã Bim Sơn (Chỉ đạo);
- Lưu: VT,KT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thắng